

Trasmessa via PEC

Isili, 18/08/2020

Prot. MB/mv **168198** D3  
(lettere e numeri da citare nella risposta)

COMUNE DI MANDAS

COMUNE DI GERGEI

COMUNE DI GESICO

[protocollo.gesico@pec.comunas.it](mailto:protocollo.gesico@pec.comunas.it)

COMUNE DI SIURGUS DONIGALA

[protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it)

Spettabile COMUNE DI SUELLI

[protocollo.suelli@legalmail.it](mailto:protocollo.suelli@legalmail.it)

Spettabile COMUNE DI SENORBI'

[protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it)

Spettabile COMUNE DI SAN BASILIO

[protocollo@pec.comune.sanbasilio.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sanbasilio.ca.it)

COMUNE DI GUAMAGGIORE

[amm.guamaggiore@servizipostacert.it](mailto:amm.guamaggiore@servizipostacert.it)

COMUNE DI GUASILA

[protocollo@pec.comune.guasila.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.guasila.ca.it)

COMUNE DI SELEGAS

[protocollo@pec.comune.selegas.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.selegas.ca.it)

COMUNE DI ORTACESUS

[protocollo.ortacesus@servizipostacert.it](mailto:protocollo.ortacesus@servizipostacert.it)

Azienda Usl 8 - CAGLIARI

[sian.suap@pec.asltagliari.it](mailto:sian.suap@pec.asltagliari.it)

OGGETTO: Disservizio approvvigionamento idrico ai serbatoi.

Con riferimento all'oggetto si comunica che, a causa di un guasto idrico improvviso ed imprevedibile verificatosi durante la notte sulla condotta foranea ramo Senorbì in località Piscinas del Comune di Gesico in data 17/08/2020 è stato interrotto

U.O Programmazione Distrettuale 3, Sanluri, ProL. Via Donizetti, loc. Nuragonnos

Abbanova S.p.A. - Capitale Sociale € 281.275,415 i.v. - C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929

Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro - Tel. 0784.213600 - Fax 0784.203154

Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari - Tel. 070 60321 - Fax 070 340479

Website: [www.abbanoa.it](http://www.abbanoa.it) - E-mail: [info@abbanoa.it](mailto:info@abbanoa.it)

l'approvvigionamento idrico ai serbatoi dei Comuni in indirizzo dalle ore 22:00 fino alle ore 06:30.

La fornitura alla rete idrica cittadina sarà comunque garantita dagli accumuli presenti fino ad esaurimento scorte.

Si fa presente inoltre che la riparazione della condotta è ancora in corso e si stima una durata dell'intervento fino alle ore 17:00 e comunque sino a fine lavori.

Abbanoa spa provvederà a dare comunicazione all'utenza sul sito aziendale.

Si chiede alle Amministrazioni Comunali di dare diffusione dell'evento alla cittadinanza interessata nei modi e nelle forme ritenute più opportune.

Si chiede di esortare la popolazione affinché faccia un utilizzo razionale dell'acqua legandolo solo agli scopi inerenti le attività umane.

Verranno altresì intrapresi tutti gli accorgimenti necessari per limitare il disservizio.

Distinti Saluti

UO Complessa Esercizio Reti  
UO Distretto 3  
Il Responsabile  
(Geom. Marco Marrocu)

